



Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento



## DATI ANAGRAFICI

Società

**Comune di Vimercate**

Sede legale

Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591

Unità produttiva

"Spazio Città" - Via Papa Giovanni

Tipo di attività

Uffici con apertura al pubblico

Superficie totale mq.

Superficie coperta mq.

n° Dipendenti

impiegati

personale ausiliario

**Datore di lavoro**

Massimiliano Lippi

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*

Cesare Sangalli

*Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*


Claudio Modesti

*Medico Competente*






Giorgio Codecà

**Anagrafica**







<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Non vi è dotazione di estintori ad anidride carbonica	Installare un estintore ad anidride carbonica da 2 Kg per piano	Effettuato	2	4	8
Generale	La segnaletica di emergenza è insufficiente	Installare	In corso	1	2	2
Generale	Vi sono alcuni coperchi dei pozzetti a pavimento rimossi o non adeguatamente chiusi	Chiudere		2	3	6
Generale	Vi sono in uso alcune ciabatte appoggiate a terra	Fissare le ciabatte a parete		1	3	3
Piano terra	Il deflusso dal primo piano passa attraverso un "collo di bottiglia" ad altezza dello spigolo della scrivania (spazio disponibile: 85 cm)	Avanzare la scrivania e stondare lo spigolo		2	4	8
Piano terra	Alcune postazioni di lavoro al videoterminale presentano il monitor posto di lato rispetto all'operatore	Adeguare l'ergonomia delle postazioni di lavoro		2	2	4
Primo piano Zona salita scale	Il distributore di bevande è alimentato mediante una ciabatta appoggiata a terra	Fissare la ciabatta a parete		1	3	3
Primo piano Zona salita scale	Il locale risulta surriscaldato	Trasferire il distributore nel locale "relax"		1	4	4
Primo piano Back Office	L'unità centrale di un computer è appoggiata a terra	Sollevare		1	3	3

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Primo piano Locale archivio	 <p>La caldaia è posta nel locale utilizzato anche come archivio</p>	<p>Trasferire l'archivio nei locali nuovi</p>  		2	4	8
Primo piano Locale archivio	La caldaia presenta il tubo di scarico annerito: vi sono possibili ritorni di gas	<p>Verificare</p>  		3	3	9
Primo piano Uff. Responsabile	Il computer è alimentato mediante una ciabatta appoggiata a terra	Installare a parete		1	3	3
Primo piano Locali Nuovi	Non vi sono installati gli estintori	Installare almeno un estintore a polvere da 6 kg	Effettuato	1	4	4
Primo piano Locali Nuovi	Non vi è installata la segnaletica di emergenza	Installare	In corso	1	3	3
Primo piano Locali Nuovi	Nel bagno vi è installata una porta scorrevole priva del dispositivo atto a prevenire il crollo accidentale	Adeguare la porta		1	3	3
Primo piano Locali Nuovi Uff. Inserimento dati	Vi è posizionato uno scaffale in ferro non ancorato a parete	Ancorare		1	3	3
Primo piano Locali Nuovi Uff. Inserimento dati	Vi è posizionato un computer alimentato mediante una ciabatta appoggiata a terra	Fissare la ciabatta a parete		1	3	3
Primo piano Locali Nuovi Locale "Relax"	Le apparecchiature elettriche sono alimentate mediante una ciabatta appoggiata sul tavolino	Fissare la ciabatta a parete		1	3	3

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Primo piano Locali Nuovi Scala di accesso da sala riunioni	<i>Vi è una porta scorrevole priva del dispositivo atto a prevenire il cesoimento accidentale e priva del binario a terra</i>	Adeguare la porta		1	3	3
Primo piano Locali Nuovi Scala di accesso da sala riunioni	<i>La scala è in parte priva di corrimano</i>	Adeguare il corrimano, installando le porzioni mancanti		1	3	3
Primo piano Locali Nuovi Scala di accesso da sala riunioni	<i>La via di fuga (scala) termina con una porta chiusa a chiave</i>	Lasciare disponibile la chiave presso la porta		1	4	4
Generale	<i>Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)</i>	Non significativa		*	*	*
Quadro elettrico	<i>Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)</i>	Non significativa		*	*	*
Primo piano Sala Riunioni - quadretto elettrico	<i>Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)</i>	Si segnala la presenza di un trasformatore (piccolo) che a contatto presenta emissioni pari a 123,4 µT; se ne consiglia la sostituzione		1	2	2
Generale	<i>Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)</i>	Non significativa		*	*	*

## ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

### Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- \* attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- \* verifica della documentazione e delle procedure
- \* approfondita analisi delle attività lavorative
- \* identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- \* analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- \* coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- \* stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- \* stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*



*Medico Competente*

*Dirigente responsabile*

*Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza*

**Datore di Lavoro**

data

13/07/2017

Il presente documento consta di

6

pagine

**Firme**