







Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento



<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Corpo palestra	Uscita di emergenza lato corpo scuola: solo uno dei due moduli è attrezzato con maniglione antipánico	Adeguare		1	4	4
Corpo palestra	I canestri sono sostenuti da funi	Verificare periodicamente		1	4	4
Corpo palestra	Vi è installata una controsoffittatura in doghe di plastica con corpi illuminanti appesi	Verificarne l'ancoraggio		1	4	4
Corpo palestra 1°p. Spogliatoi	Il parapetto delle scale e il parapetto rivolto verso la palestra misura meno di un metro di altezza	Adeguare		2	3	6
Corpo palestra lato corpo refettorio	La porta di emergenza si apre a fatica	Manutenere	Effettuato	1	4	4