



Aggiornamento del

Documento di Valutazione dei Rischi

con il

Piano degli interventi di adeguamento



DATI ANAGRAFICI

Società

Comune di Vimercate

Sede legale

Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591

Unità produttiva

Comando Polizia Municipale - Piazza Marconi, 7/D

Tipo di attività

Uffici con apertura al pubblico

Superficie totale mq.

Superficie coperta mq.

n° Dipendenti

impiegati

personale ausiliario

Datore di lavoro

Ivo Bianchi

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Cesare Sangalli



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Bruna Verderio




Medico Competente

Anagrafica













**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Effettuato in parte	2	2	4
Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Effettuato in parte	3	3	9
Generale	Vi sono in dotazione solo due estintori a polvere da 6 Kg (uno per piano)	Posizionare gli estintori in prossimità delle porte di uscita		3	4	12
Generale	Non vi sono in dotazione estintori ad anidride carbonica	E' opportuno installare almeno un estintore ad anidride carbonica (per piano dell'edificio)		3	4	12
Generale	Non sono esposte le planimetrie del piano di evacuazione	Esporre		1	4	4
Generale	La segnaletica di emergenza è insufficiente	Integrare		1	2	2
Generale	L'impianto di canalizzazione dell'aria ha le bocchette molto sporche	Manutenere	Effettuato al piano terra	3	2	6
Piano terra Ingresso	La porta scorrevole è elettrica: l'apertura manuale risulta difficoltosa (in caso di mancanza di alimentazione elettrica)	Verificare periodicamente che si sblocchi in caso di interruzione della corrente elettrica		1	4	4
		Manutenere ed installare una maniglia		2	3	6
Piano terra Bagno	Vi è installata una plafoniera priva di schermo	Adeguate	Effettuato	1	4	4
Piano terra Spogliatoio	I carica batterie sono posizionati su un tavolo; dietro di essi vi è una serie di ciabatte, alimentate da una ciabatta appoggiata a terra	Adeguate l'impianto elettrico		2	3	6

<p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Piano terra Spogliatoio	In prossimità dei carica batterie vi è una basetta di alimentazione elettrica con aperture	Adeguare l'impianto elettrico	Effettuato	1	4	4
Piano terra Spogliatoio	La ventola a parete dell'impianto di ventilazione è sporca	Manutenere	Effettuato	3	2	6
Primo piano	Sul pianerottolo è installato il cartello di divieto di fumo, che non riporta il nome dell'incaricato del controllo	Completare il cartello		2	1	2
Primo piano	Vi è installata la centralina delle linee di trasmissione dei dati	Posizionarvi nei pressi l'estintore ad anidride carbonica		3	2	6
Primo piano	Vi è una piastrella del pavimento flottante che si solleva (con rischio di inciampo)	 Manutenere		2	3	6
Primo piano Atrio	Il computer della "postazione fax" presenta l'unità centrale appoggiata a terra	Sollevare		1	3	3
Primo piano "Ufficio Sottoufficiali"	Il computer è alimentato mediante due ciabatte appoggiate a terra e da una spina tripla; il tutto è posizionato in prossimità dei piedi dell'operatore	 Adeguare l'impianto elettrico		3	3	9
Primo piano "Ufficio Vice Comandante"	Vi è posizionata una ciabatta appoggiata a terra per l'alimentazione del caricabatteria della radio	Adeguare l'impianto elettrico		1	3	3
Primo piano "Ufficio Comandante"	Vi sono in uso una ciabatta appoggiata a terra ed una spina tripla	Eliminare la spina tripla		1	3	3
		Fissare la ciabatta a parete		1	3	3
Primo piano "Ufficio Comandante"	Si percepiscono una vibrazione ed un rumore sordo, provenienti dai collettori dell'aria condizionata	Verificare	Situazione migliorata	2	2	4

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*
Primo piano quadretto elettrico	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*
Piano terra - quadro elettrico	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*
Primo piano Atrio ingresso	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*
Piano terra Atrio ingresso	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*

ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- * attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- * verifica della documentazione e delle procedure
- * approfondita analisi delle attività lavorative
- * identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- * analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- * coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- * stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- * stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

C. Langell'

Medico Competente

Dirigente responsabile

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Datore di Lavoro

data

giu-14

Il presente documento consta di

6

pagine

Firme