



Aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi
con il
Piano degli interventi di adeguamento



DATI ANAGRAFICI

Società

Comune di Vimercate

Sede legale

Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591

Unità produttiva

Centro Civico (ex Biblioteca Comunale) - via Velasca - Velasca
--

Tipo di attività

Uffici e locali di servizio, ad uso delle associazioni di volontariato e per servizi gestiti da Enti vari

Superficie totale mq.

--

Superficie coperta mq.

--

n° Dipendenti

--

impiegati tecnici

--

operai

--

Datore di lavoro

Massimiliano Lippi

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Cesare Sangalli

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza







Claudio Modesti

Medico Competente



Giorgio Codecà

Anagrafica

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R	
Generale	Non si dispone della Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico	Verificarne l'idoneità		1	3	3	
Generale	Non vi sono in dotazione estintori ad anidride carbonica	Installare almeno un estintore ad anidride carbonica	In corso	2	4	8	
Generale	Le porte di emergenza laterali sono prive di idonea segnaletica	Adeguare		1	3	3	
Salone ingresso	Vi sono decori appesi ai corpi illuminanti	Vietare		1	3	3	
Salone 2	La porta di emergenza è parzialmente ostruita	Segnalare di sgomberare e lasciare sempre libere le vie di fuga	   	Effettuato in parte	1	4	4

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Bagno	Vi sono perdite di acqua dalla caldaia	Verificare e mantenere		3	2	6
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*

ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- * attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- * verifica della documentazione e delle procedure
- * approfondita analisi delle attività lavorative
- * identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- * analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- * coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- * stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- * stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.



Medico Competente

Dirigente responsabile

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Datore di Lavoro

data

23/05/2017

Il presente documento consta di

5

pagine

Firme