



Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento



<b>DATI ANAGRAFICI</b>
------------------------

Società

Comune di Vimercate

Sede legale

Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591

Unità produttiva

"Corte Crivelli" Sede del Centro Diurno Anziani

Tipo di attività

Centro Anziani: Locali di ritrovo diurno per anziani (compresi refettorio ed infermeria); il personale presente (2 ausiliarie e circa 20 volontari) fa capo ad una cooperativa.  
I locali al primo piano sono stati affidati ad un altro soggetto

Superficie totale mq.

Superficie coperta mq.

n° Dipendenti

impiegati tecnici

operai

**Datore di lavoro**

Massimiliano Lippi

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*

Cesare Sangalli

*Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*






Claudio Modesti

*Medico Competente*

Giorgio Codecà

**Anagrafica**




**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Non è stata predisposta la segnaletica di emergenza	Predisporre	In corso	2	4	8
Ingresso	Vi sono risalite di umidità per capillarità	Manutenere		3	1	3
Esterno cancellone ingresso	In prossimità del cancello carraio la pavimentazione in beole risulta sconnessa	Manutenere		2	3	6
Piano terra zona Infermeria	Le porte si aprono contro il senso di esodo	Adeguare		1	4	4
Piano terra zona Infermeria	Vi è in uso una ciabatta appoggiata a terra	Fissare la ciabatta a parete		1	3	3
Piano terra Bagno e antibagno H	Le plafoniere sono prive di schermo di protezione	Installare		1	4	4
Sala Pranzo	Vi sono decori appesi ai corpi illuminanti	Vietare		1	3	3





**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Salone	La porta di emergenza è immediatamente seguita da un gradino	Livellare		2	3	6
Locale caldaia zona cucina	Si tratta di un locale cieco	Adeguare		1	4	4
Seminterrato e cantina	Vi sono diverse infiltrazioni  	Manutenere  		3	1	3
Cantina	Il carico di incendio è elevato (vi è depositato legname)	Ridurre il carico di incendio	In corso	2	4	8
Cantina	Vi è un interruttore distaccato dalla parete	Manutenere		2	4	8

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Primo piano Lab. Cartotecnica	Vi sono due finestre che presentano un parapetto di altezza pari ad un metro, sotto i quali vi è installato un termosifone basso	Sollevare ulteriormente il parapetto				
Primo piano Lab. Cartotecnica	Vi sono infiltrazioni in un angolo del soffitto: l'acqua corre anche lungo un corpo illuminante e gocciola sul banco da lavoro	Manutenere				
Primo piano Ufficio zona fine corridoio	Vi sono infiltrazioni nel soffitto	Manutenere				
Primo piano Fine corridoio	L'estintore è stato rimosso dal supporto	Reinstallare		1	4	4
Primo piano Corridoio	La balconata esterna presenta il parapetto scalabile	Adeguare		2	4	8

<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Cortile posteriore	<p>Sul tetto vi sono alcuni coppi smossi e scivolati in basso</p> 	<p>Verificare e mantenere</p> 		1	4	4
Cortile posteriore	<p>La scala per la cantina (non utilizzata) è priva di corrimano e presenta un parapetto basso e scalabile</p> 	<p>Adeguare</p> 		1	3	3

## ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

### *Annotazioni*

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- \* attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- \* verifica della documentazione e delle procedure
- \* approfondita analisi delle attività lavorative
- \* identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- \* analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- \* coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- \* stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- \* stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*



*Medico Competente*

*Dirigente responsabile*

*Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza*

*Datore di Lavoro*

data

30/05/2017

Il presente documento consta di

7

pagine

**Firme**