
















Aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi
con il
Piano degli interventi di adeguamento



<p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Vi sono installate alcune lavagne con portagessi in ferro solo parzialmente arrotondati	Proteggere		1	2	2
Generale	I bagni H vengono utilizzati quali ripostigli (non vi sono altri spazi di servizio disponibili)	Richiedere lo sgombero e individuare idoneo locale		3	1	3
Generale	Nei bagni H dei piani non vi sono installate idonee maniglie e corrimano 	Adeguare  		2	2	4
Atrio Palestre	Il distributore di bevande è posizionato davanti ad un estintore 	Lasciare sempre accessibili i presidi antincendio		1	4	4
Palestra e palestra judo	Vi sono installate porte con vetri posizionati al di sotto del metro di altezza, di cui non si dispone della certificazione relativa alla resistenza agli urti	Proteggere o sostituire i vetri posizionati al di sotto di un metro di altezza		2	3	6
Palestra	La porta di emergenza destra risulta bloccata	Manutenere 	Effettuato	1	4	4
Palestra	Vi sono tracce di infiltrazioni nelle pareti a destra e a sinistra dell'ingresso	Verificare 		3	2	6

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Palestra	<i>I canestri sono sostenuti da funi</i>	<i>Verificare periodicamente le funi</i>		2	3	6
Palestra	<i>Le alette dei destratificatori non sono protette in caso di urti</i>	<i>Proteggere</i>		2	3	6
Palestra Judo	<i>Vi sono tracce di fenomeni di condensa negli angoli delle pareti</i>	<i>Manutenere</i>		3	2	6
Palestra Judo	<i>I sostegni delle scale orizzontali, in ferro, sono sporgenti e pericolosi in caso di urto</i>	<i>Proteggere adeguatamente</i>		2	4	8
Palestra Judo	<i>Le scale diritte e curve sono facilmente sfilabili</i>	<i>Ancorare adeguatamente o eliminare</i>		2	3	6
Deposito attrezzi	<i>Vi sono fili elettrici (probabilmente disalimentati) che fuoriescono da una placchetta a parete</i>	<i>Manutenere</i>		1	4	4
Palestra Spogliatoi	<i>Le finestre hanno apertura a vasistas, posta a circa 3 m di altezza; sono prive di dispositivo ergonomico di apertura</i>	<i>Adeguare</i>		2	3	6
Palestra Locale dello scaldacqua (a gas)	<i>Vi si depositano i carrelli delle pulizie</i>	<i>Vietare</i>		2	2	4
Palestra Locale dello scaldacqua (a gas)	<i>Il locale è privo di aperture per l'ingresso dell'ossigeno: si lascia aperta la finestra</i>	<i>Adeguare</i>		3	4	12
Palestra Locale quadro elettrico	<i>Il locale è in condizioni di pulizia inadeguate: vi sono depositati materiali combustibili</i>	<i>Adeguare e sgomberare</i>	    	1	4	4